

施設名：電気炉 焼却・溶融処理施設

排ガス測定記録(煙突)

測定日		2020/2/24	2020/3/8	2020/5/10	2020/7/19	2020/9/22	2020/11/29
ばいじん	g/Nm ³	0.0054	0.0020未満	0.0024	0.0041	0.0029	0.0090
ダイオキシン類	ng-TEQ/Nm ³	0.0012	-	0.00039	0.029	-	0.0000012
硫黄酸化物	ppm	-	1.0未満	-	-	1.0未満	-
窒素酸化物	ppm	45未満	95	45未満	45未満	45未満	45未満
塩化水素	mg/Nm ³	-	3.6未満	-	-	3.6未満	-
全水銀	μg/Nm ³	-	1.2	-	3.8	-	2.1
アスベスト	本/L	-	0.90未満	-	-	-	0.54未満

アスベスト測定記録

測定日		2020/3/8				2020/11/29			
測定場所		敷地境界①(北西)	敷地境界②(北/東)	敷地境界③(南/東)	敷地境界④(南/西)	敷地境界①(北西)	敷地境界②(北/東)	敷地境界③(南/東)	敷地境界④(南/西)
敷地境界4ヶ所	本/L	0.056未満	0.056未満	0.056未満	0.056未満	0.056未満	0.056未満	0.056未満	0.056未満

アスベスト測定記録

測定日		2020/3/8	2020/11/29
電気炉横	本/L	0.016	0.003
保管倉庫内	本/L	0.009	0.006
ばいじん(集塵ダスト)	本/L	不検出	不検出
鉋さい(スラグ)	本/L	不検出	不検出