

施設名：電気炉 焼却・溶融処理施設

排ガス測定記録(煙突)

測定日		2021/2/21	2021/3/7	2021/5/23	2021/7/18	2021/9/19	2021/11/28
ばいじん	g/Nm ³	0.0038	0.0033	0.0037	0.0036	0.0042	0.0030
ダイオキシン類	ng-TEQ/Nm ³	0.000071	－	0.000051	0.000063	－	0.00004
硫黄酸化物	ppm	－	1.0未満	－	－	1.0未満	－
窒素酸化物	ppm	45未満	45未満	54	62	45未満	45未満
塩化水素	mg/Nm ³	－	3.6未満	－	－	3.6未満	－
全水銀	μg/Nm ³	－	0.2	－	0.1	－	0.6
アスベスト	本/L	－	－	0.54未満	－	－	0.54未満

アスベスト測定記録

測定日		2021/5/23				2021/11/28			
測定場所		敷地境界①(北西)	敷地境界②(北/東)	敷地境界③(南/東)	敷地境界④(南/西)	敷地境界①(北西)	敷地境界②(北/東)	敷地境界③(南/東)	敷地境界④(南/西)
敷地境界4ヶ所	本/L	0.056未満	0.056未満	0.056未満	0.056未満	0.056未満	0.056未満	0.056未満	0.056未満

アスベスト測定記録

測定日		2021/5/23	2021/11/28
電気炉横	本/L	0.000	0.006
保管倉庫内	本/L	0.000	0.022
ばいじん(集塵ダスト)	本/L	不検出	不検出
鉾さい(スラグ)	本/L	不検出	不検出