

施設名：電気炉 焼却・溶融処理施設

排ガス測定記録(煙突)

測定日		2022/1/16	2022/3/27	2022/5/15	2022/7/10	2022/9/25	2022/11/27
ばいじん	g/Nm ³	0.0025	0.0073	0.0091	0.0038	0.0034	0.0076
ダイオキシン類	ng-TEQ/Nm ³	0.0000071	－	0.0028	0.0062	－	0.00023
硫黄酸化物	ppm	－	1.0未満	－	－	1.0未満	－
窒素酸化物	ppm	45未満	90	45未満	45未満	45未満	45未満
塩化水素	mg/Nm ³	－	3.6未満	－	－	3.6未満	－
全水銀	μg/Nm ³	－	0.5	－	0.48	－	0.10
アスベスト	本/L	－	－	0.54未満	－	－	0.54未満

アスベスト測定記録

測定日		2022/5/15				2022/11/27			
測定場所		敷地境界①(北西)	敷地境界②(北/東)	敷地境界③(南/東)	敷地境界④(南/西)	敷地境界①(北西)	敷地境界②(北/東)	敷地境界③(南/東)	敷地境界④(南/西)
敷地境界4ヶ所	本/L	0.056未満	0.056未満	0.056未満	0.056未満	0.056未満	0.056未満	0.056未満	0.056未満

アスベスト測定記録

測定日		2022/5/15	2022/11/27
電気炉横	本/L	0.003	0.000
保管倉庫内	本/L	0.012	0.114
ばいじん(集塵ダスト)	本/L	不検出	不検出
鉱さい(スラグ)	本/L	不検出	不検出