

施設名：電気炉 焼却・溶融処理施設

排ガス測定記録(煙突)

測定日		2023/1/22	2023/3/26	2023/6/25	2023/7/23	2023/9/24	2023/11/19
ばいじん	g/Nm ³	0.0065	0.0043	0.0053	0.0082	0.0079	0.0088
ダイオキシン類	ng-TEQ/Nm ³	0.000016	－	0.00072	0.0012	－	0.0015
硫黄酸化物	ppm	－	1.0未満	－	－	1.0未満	－
窒素酸化物	ppm	45未満	45未満	45未満	45未満	51	45未満
塩化水素	mg/Nm ³	－	3.6未満	－	－	3.6未満	－
全水銀	μg/Nm ³	－	0.26	－	0.10	－	0.04
アスベスト	本/L	－	－	0.45未満	－	－	0.45未満

アスベスト測定記録

測定日		2023/6/25				2023/11/19			
測定場所		敷地境界①(北西)	敷地境界②(北/東)	敷地境界③(南/東)	敷地境界④(南/西)	敷地境界①(北西)	敷地境界②(北/東)	敷地境界③(南/東)	敷地境界④(南/西)
敷地境界4ヶ所	本/L	0.056未満	0.056未満	0.056未満	0.056未満	0.056未満	0.056未満	0.056未満	0.056未満

アスベスト測定記録

測定日		2023/6/25	2023/11/19
電気炉横	本/L	0.009	0.006
保管倉庫内	本/L	0.013	0.009
ばいじん(集塵ダスト)	本/L	不検出	不検出
鉱さい(スラグ)	本/L	不検出	不検出