

施設名 : 電気炉 焼却・溶融処理施設

排ガス測定記録(煙突)

測定日		2024/2/4	2024/3/31	2024/5/26	2024/7/21	2024/9/29	2024/11/23
ばいじん	g/Nm ³	0.0072	0.0070	0.0089	0.0066	0.0072	0.0091
ダイオキシン類	ng-TEQ/Nm ³	0.00099	-	0.0036	0.017	-	0.0012
硫黄酸化物	ppm	-	1.0未満	-	-	1.0未満	-
窒素酸化物	ppm	45未満	45未満	45未満	45未満	45未満	45未満
塩化水素	mg/Nm ³	-	11.3	-	-	3.6未満	-
全水銀	μg/Nm ³	-	0.03未満	-	0.05	-	0.04
アスベスト	本/L	-	-	0.45未満	-	-	0.45未満

アスベスト測定記録

測定日		2024/5/26				2024/11/23			
測定場所		敷地境界①(北西)	敷地境界②(北/東)	敷地境界③(南/東)	敷地境界④(南/西)	敷地境界①(北西)	敷地境界②(北/東)	敷地境界③(南/東)	敷地境界④(南/西)
敷地境界4ヶ所	本/L	0.16未満	0.16未満	0.16未満	0.16未満	0.16未満	0.16未満	0.16未満	0.16未満

アスベスト測定記録

測定日		2024/5/26	2024/11/23
電気炉横	本/L	0.008	0.025
保管倉庫内	本/L	0.130	0.024
ばいじん(集塵ダスト)	本/L	不検出	不検出
鉱さい(スラグ)	本/L	不検出	不検出