

施設名 : 電気炉 焼却・溶融処理施設

排ガス測定記録(煙突)

測定日		2026/1/18	2026/3/22				
ばいじん	g/Nm ³	0.0055	0.0089				
ダイオキシン類	ng-TEQ/Nm ³	0.0000026	-			-	
硫黄酸化物	ppm	-	1.0未満	-	-		-
窒素酸化物	ppm	45未満	45未満				
塩化水素	mg/Nm ³	-	3.6未満	-	-		-
全水銀	μg/Nm ³	-	0.05	-		-	
アスベスト	本/L	-	-		-	-	

アスベスト測定記録

測定日									
測定場所		敷地境界①(北西)	敷地境界②(北/東)	敷地境界③(南/東)	敷地境界④(南/西)	敷地境界①(北西)	敷地境界②(北/東)	敷地境界③(南/東)	敷地境界④(南/西)
敷地境界4ヶ所	本/L								

アスベスト測定記録

測定日			
電気炉横	本/L		
保管倉庫内	本/L		
ばいじん(集塵ダスト)	検出or不検出		
鉱さい(スラグ)	検出or不検出		